



**Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение "Гимназия
им. Н.В. Пушкина"**

**Государственное казенное учреждение
города Москвы
«Пожарно-спасательный центр»
(ГКУ «ПСЦ»)
проспект Маршала Жукова, дмвл. 79, г.Москва,123458
Тел., факс +7 (495) 414-51-54
e-mail: gku-psc@bez.mos.ru
**ОКПО 89576106 ОГРН 5087746601371
ИНН 7734597400 КПП 773401001****

Н.А. Тимошенко

на № _____ № _____
от _____

О подключении ОСО к РСО

Уважаемая Наталья Анатольевна!

В соответствии с Вашей заявкой от 25.05.2020 № 19-02-609/20 ГКУ «ПСЦ» провело проверку подключения и испытания работоспособности объектовых систем оповещения по адресам:

- г. Москва, ТиНАО, р-н Троицк, ул. Школьная, д. 10;
- г. Москва, ТиНАО, р-н Троицк, Сиреневый б-р, д. 4.

Результаты проверки прилагаются.

- Приложения: 1. Протокол № 1636 на л.
2. Распечатка протоколов на л.
3. Протокол № 1637 на л.
4. Распечатка протоколов на л.

Начальник

**Государственного казенного учреждения города Москвы
«Пожарно-спасательный центр»**

И.Н. Подоприхин

А.А. Николаев
495-622-92-61

ПРОТОКОЛ № 1636

О проверке подключения ОСО к РСО

| | |
|--|---|
| Наименование организации | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия имени Н.В. Пушкива" |
| Физический адрес размещения ОСО | г. Москва, ТиНАО, р-н Троицк, ул. Школьная, д. 10 |

| № п/п | Проводимые мероприятия | Результат |
|-------|---------------------------------|-----------|
| 1. | Сеанс оповещения (пуск рабочих) | Оповещен |

Перечень программно-технических средств, применяемых при проверке

| № п/п | Наименование |
|-------|--------------|
| 1. | АПУ РСО |

Нормативные документы, на соответствие требованиям которых проведено подключение

| № п/п | |
|-------|--|
| 1. | Постановление Правительства Москвы от 01.12.2015 N 795-ПП "Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях" |
| 2. | Приказ руководителя Департамента ГОЧСиПБ от 26.04.2019 № 27-10-289/9 "О порядке подключения объектовых (локальных) систем оповещения к региональной системе оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях" |

Заключение по результатам подключения

| |
|---|
| БУУ объектовых систем: г. Москва, ТиНАО, р-н Троицк, ул. Школьная, д. 10 - подключена к РСО |
|---|

**Начальник отдела оповещения и информирования
ОДС ГКУ «ПСЦ»**

А.А. Николаев

**Заместитель начальника -
начальник оперативно-дежурной службы
ГКУ «ПСЦ»**

И.А. Еловацкий

Распечатка протоколов.

Протокол: Исходящее оповещение
Время печати: 14:25:57 (26.06.2020)

Отчет № 1.

Время начала сеанса

пятница, 14:06:38, 26 Июнь 2020

Длительность сеанса

00 ч. 02 мин. 11 сек.

Запуск

Рабочий

Набор

Оперативный набор

Завершение

Нормальное завершение

Адресация

Избирательная

Источник звука

Файл

Режим сирен

Оповещение без сирен

Номер команды

Команда 0

Файл звукового сообщения

Outco8ingNotificpmtion_2020_06_26_02_08_50_492.wav

Оператор

Зимин_А.В.

Список блоков и оконечных устройств:

PCO/Москва ОСО/ТиНАО/Троицкий/ул. Школьная, д. 10 (192.168.115.62) [АП]

PCO/Москва ОСО/ТиНАО/Троицкий/ул. Школьная, д. 10/ОУ 1 (позиция 3) [Оповещен]

ПРОТОКОЛ № 1637

О проверке подключения ОСО к РСО

| | |
|---------------------------------|---|
| Наименование организации | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия имени Н.В. Пушкина" |
| Физический адрес размещения ОСО | г. Москва, ТиНАО, р-н Троицк, Сиреневый б-р, д. 4 |

| № п/п | Проводимые мероприятия | Результат |
|-------|---------------------------------|-----------|
| 1. | Сеанс оповещения (пуск рабочий) | Оповещен |

Перечень программно-технических средств, применяемых при проверке

| № п/п | Наименование |
|-------|--------------|
| 1. | АПУ РСО |

Нормативные документы, на соответствие требованиям которых проведено подключение

| № п/п | |
|-------|--|
| 1. | Постановление Правительства Москвы от 01.12.2015 N 795-ПП "Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях" |
| 2. | Приказ руководителя Департамента ГОЧСиПБ от 26.04.2019 № 27-10-289/9 "О порядке подключения объектовых (локальных) систем оповещения к региональной системе оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях" |

Заключение по результатам подключения

| |
|---|
| БУУ объектовых систем: г. Москва, ТиНАО, р-н Троицк, Сиреневый б-р, д. 4 - подключена к РСО |
|---|

Начальник отдела оповещения и информирования
ОДС ГКУ «ПСЦ»

А.А. Николаев

Заместитель начальника -
начальник оперативно-дежурной службы
ГКУ «ПСЦ»

И.А. Еловацкий

Распечатка протоколов.

Протокол: Исходящее оповещение
Время печати: 12:42:30 (26.06.2020)

Отчет № 1.

Время начала сеанса

пятница, 12:28:06, 26 Июнь 2020

Длительность сеанса

00 ч. 02 мин. 11 сек.

Запуск

Рабочий

Набор

Оперативный набор

Завершение

Нормальное завершение

Адресация

Избирательная

Источник звука

Файл

Режим сирен

Оповещение без сирен

Номер команды

Команда 0

Файл звукового сообщения

Outco30ingNotificpmtion_2020_06_26_12_30_18_676.wav

Оператор

Зимин_А.В.

Список блоков и оконечных устройств:

PCO/Москва ОСО/ТиНАО/Троицкий/Сиреневый б-р, д. 4 (192.168.115.58) [АП]

PCO/Москва ОСО/ТиНАО/Троицкий/Сиреневый б-р, д. 4/ОУ 1 (позиция 3) [Оповещен]

Лист согласования к документу № 19-01/1-366/20 от 30.06.2020. В ответ на № 19-02-609/20 (25.05.2020)
Инициатор согласования: Старков М.М. Главный специалист
Согласование инициировано: 30.06.2020 08:29

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **смешанное**

| № | ФИО | Срок согласования | Результат согласования | Замечания/Комментарии |
|---|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Тип согласования: последовательное | | | | |
| 1 | Николаев А.А. | | Согласовано 30.06.2020 09:41 | - |
| 2 | Атмажитова Е.Б. | | Согласовано 30.06.2020 09:43 | - |
| 3 | Еловацкий И.А. | | Согласовано 30.06.2020 09:48 | - |
| Тип согласования: последовательное | | | | |
| 4 | Подоприхин И.Н. | | Подписано 30.06.2020 11:23 | - |